Приложение №14 към чл.7,ал.3, т.14
Образец 14

Строеж: „Многофамилна жилищна сграда (с магазини и подземен паркинг)“
Етапно строителство:
Етап 1: Вход А и изпълнението на целия сутерен включително рампа;
Местонахождение: УПИ V – 6234, кв. 68 „б“, ПИ с идентификатор 55871.515.9838 по плана на кв. Изток, гр. Перник, общ. Перник
Възложител: „СМ Инвест Билдинг“ ООД
Консултант (строителен надзор): “КОНСИС” ЕООД
Строител: „СТРОЙСИСТЕМС БИЛДИНГ“ ЕООД

АКТ
за приемане на конструкцията

Днес...17.03.2025.....г., подписаните представители на:

1. инж. Михаил Георгиев Барзов
(проектанта – конструктор)
2. инж. Димитрина Николаева Митова - технически ръководител
(строителя)
3. инж. София Младенова Василева
(технически правоспособно физическо лице по част „Конструктивна”към лицето упражняващо строителен надзар)

прегледахме изпълнението на конструкцията на строежа, етапа или на частта от него, както и всички документи по изпълнението й:
работните проекти, документите удостоверяващи съответствие на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, дневници за изпълнените работи,съставените актове и др.:

- Декларации за характеристика на строителен продукт № 24 / 10.02.2020г., за обикновен бетон, Клас С20/25 – CI 0.2 –D max 22-S3, произведен за период 30.01.2025г., издадена от „ДЛВ” ЕООД, гр. Перник, 30.01.2025г.
- Декларации за характеристика на строителен продукт № 33 / 10.02.2020г., за обикновен бетон, Клас С25/30 – CI 0.2 –D max 22-S3, произведен за период 27.01.2025г., издадена от „ДЛВ” ЕООД, гр. Перник, 28.01.2025г.
- Декларации за характеристика на строителен продукт № 33 / 10.02.2020г., за обикновен бетон, Клас С25/30 – CI 0.2 –D max 22-S3, произведен за период 29.11.2024г., издадена от „ДЛВ” ЕООД, гр. Перник, 30.11.2024г.
- Декларации за характеристика на строителен продукт № 24 / 10.02.2020г., за обикновен бетон, Клас С20/25– CI 0.2–D max 22-S3, произведен за период 19-20.12.2024г., издадена от „ДЛВ” ЕООД, гр. Перник, 20.12.2024г.
- Декларации за характеристика на строителен продукт № 18 / 10.02.2020г., за обикновен бетон, Клас С20/25– CI 0.2–D max 22-S3, произведен за период 05-06.12.2024г., издадена от „ДЛВ” ЕООД, гр. Перник, 06.12.2024г.

- Декларации за характеристика на строителен продукт № 24/ 10.02.2020г., за обикновен бетон, Клас С20/25– CI 0.2–D max 22-S3, произведен за период 17.12.2024г., издадена от „ДЛВ" ЕООД, гр. Перник, 17.12.2024г.
- Декларации за характеристика на строителен продукт № 24 / 10.02.2020г., за обикновен бетон, Клас С20/25– CI 0.2–D max 22-S3, произведен за период 1115.11.2024г., издадена от „ДЛВ" ЕООД, гр. Перник, 13.11.2024г.
- Декларации за характеристика на строителен продукт № 33 / 10.02.2020г., за обикновен бетон, Клас С25/30 – CI 0.2 –D max 22-S3, произведен за период 05-06.12.2024г., издадена от „ДЛВ" ЕООД, гр. Перник, 06.12.2024г.
- Декларации за характеристика на строителен продукт № 33 / 10.02.2020г., за обикновен бетон, Клас С25/30 – CI 0.2 –D max 22-S3, произведен за период 07.11.2024г., издадена от „ДЛВ" ЕООД, гр. Перник, 07.11.2024г.
- Декларация за характеристика на строителен продукт № 873 / 30.01.2025г., за обикновен бетон, Клас С1215 –S3 – CI 0.2 –D max 20-XC0, произведен за период 04.06.2024г., издадена от „Леострой" ООД, гр. Перник, 30.01.2025г.
- Декларация за характеристика на строителен продукт № 874 / 30.01.2025г., за обикновен бетон, Клас С1215 –S3 – CI 0.2 –D max 20-XC0-XC1-XC2, произведен за период 04.06.2024г., издадена от „Леострой" ООД, гр. Перник, 30.01.2025г.
- Декларация за характеристика на строителен продукт № 875 / 30.01.2025г., за обикновен бетон, Клас С1215 –S3 – CI 0.2 –D max 20-XC0-XC1-XC2, издадена от „Леострой" ООД, гр. Перник, 30.01.2025г.
- Сертификат за съответствие 07-НУРВСПСРБ-09.18Е за обикновен бетон, издаден от „НИСИ" ЕООД, гр. София, 18.02.2025г.
- Декларации за характеристика на строителен продукт № 33 / 10.03.2025г., за обикновен бетон, Клас С25/30 – CI 0.2 –D max 22-S3, произведен за период 01-28.02.2025г., издадена от „ДЛВ" ЕООД, гр. Перник.
- Декларация за характеристика на строителен продукт № 2709-ВХ, за заваряема армировъчна стомана – В500В на пръти и кангали с диаметър от 8мм. до 28мм., издадена от „ДЕНМАРК 11" ЕООД, гр. Айтос, 28.01.2025г.
- Сертификат за съответствие 01-НУРВСПСРБ-245 за Заваряема армировъчна стомана на пръти и кангали - В500 издаден от Дедал оценяване и сертификация, гр. Несебър, 27.09.2024г.
- Декларация за характеристика на строителен продукт № 2709-ВХ, за заваряема армировъчна стомана – В500В на пръти и кангали с диаметър от 8мм. до 28мм., издадена от „ДЕНМАРК 11" ЕООД, гр. Айтос, 13.12.2024г.
- Сертификат за съответствие 01-НУРВСПСРБ-245 за Заваряема армировъчна стомана на пръти и кангали - В500 издаден от Дедал оценяване и сертификация, гр. Несебър, 27.09.2024г.
- Декларация за характеристика на строителен продукт № 2709-ВХ, за заваряема армировъчна стомана – В500В на пръти и кангали с диаметър от 8мм. до 28мм., издадена от „ДЕНМАРК 11" ЕООД, гр. Айтос, 28.10.2024г.
- Декларация за характеристика на строителен продукт № 2709-ВХ, за заваряема армировъчна стомана – В500В на пръти и кангали с диаметър от 8мм. до 28мм., издадена от „ДЕНМАРК 11" ЕООД, гр. Айтос, 14.11.2024г.

- Акт образец № 7 за приемане на изпълнени СМР по нива и елементи на строителната конструкция - 35 бр.

(изброяват се всички документи, характеризиращи изпълнените конструкции)

и установихме:

1. Конструктивните елементи на строежа, етапа или на частта от него са изпълнени в съответствие с одобрените проекти и са спазени техният размер и начинът на изпълнението им.
2. Следните частични недостатъци и пропуски при изпълнението по нива на елементите по т.1, които не увреждат сигурността на изпълнената конструкция: **няма**

Въз основа на горните констатации даваме следното

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Така изпълнената носеща конструкция е в състояние да понесе всички вертикални и хоризонтални натоварвания, за които е проектирана и изпълнена.

СЪСТАВИЛИ:

1. ..... (инж. М. Барзов)
2. ..... (инж. Д. Митова)
3. ..... (инж. С. Василева)

Управител СН: .....
/инж. С. Василева/